



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Волгоградской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 63-10-24 г. Волгоград пр-кт Ленина, 50 б « 24 » мая 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора гигиены детей и  
подростков Товмасын Лаурой Андреевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Котлубанская средняя школа».

ОГРН: 1023405368755. ИНН: 3403300436, по адресам:

403018, Волгоградская область, Городищенский район, п. Котлубань, ул. Республиканская 1;

403018, Волгоградская область, Городищенский район, п. Котлубань, ул. Пролетарская, 10

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  
отдыха и оздоровления детей и молодежи":

по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Котлубань, ул. Республиканская 1:

- п. 2.7.4. - отсутствует обследование технического состояния систем вентиляции с  
инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

- п. 3.4.13 — отсутствует горячее водоснабжение в туалетах для мальчиков и девочек;

- п. 2.4.12 — в помещении для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств  
отсутствует поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой  
водоотведения;

по адресу: Волгоградская область, р-н Городищенский, п. Котлубань, ул. Пролетарская, 10 :

- п. 2.7.4. - отсутствует обследование технического состояния систем вентиляции с  
инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,  
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)  
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об  
особенностях организации и осуществлении государственного контроля  
(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных  
нарушений предписываю:

по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Котлубань, ул.  
Республиканская 1:



- Обеспечить обследование технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, согласно п. 2.7.4. СП 2.4.3648.20. в срок до 23.08.2024г.

- Обеспечить горячим водоснабжением туалеты для мальчиков и девочек, в соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 в срок до 23.08.2024г.:

- Обеспечить установку в помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств поддона с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, в соответствии с требованиями п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 в срок до 23.08.2024г.:

по адресу: Волгоградская область, р-н Городищенский, п. Котлубань, ул Пролетарская, 10 :

- Обеспечить обследование технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, согласно п. 2.7.4. СП 2.4.3648.20. в срок до 23.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Котлубанская средняя школа», ОГРН: 1023405368755, ИНН: 3403300436,  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: 400005, обл. Волгоградская, г. Волгоград, пр-кт им В.И.Ленина, д 50б, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «23» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Ведущий специалист-  
эксперт ОНГДиП  
(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

Товмасын Л.А.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » август 2024г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890592

Владелец Сапрыкина Валентина Геннадиевна

Действителен с 29.09.2023 по 28.09.2024